Arrêt du fluide R-22
Les solutions proposées

Reconvertir avec des Fluides de Substitution

- Charge en huile polyolester, résiduel jusqu'à 15%*
  **Donnée producteur*
  - Froid négatif et positif
    - R-427A (FX 100)
- Usage huile d'origine possible*
  **Donnée producteur*
  - Froid négatif
    - R-422A (ISCEON MO79)
  - Froid positif
    - R-422D (ISCEON MO29)

Reconvertir avec des fluides actuels

- Avec changement d'huile et nettoyage obligatoire
- Changement du compresseur recommandé par Tecumseh
- Nécessite parfois le changement d'une partie de la tuyauterie et du condenseur
  - Froid négatif
    - R-404A
      R-507
  - Froid positif
    - R-407C
      R-404A*
      **rendement moindre en froid positif*

Jouer les prolongations avec du R-22 régénéré : R-22T

- Le plus simple : aucune modification
- Le moins cher et plus rapide à réaliser
- Une solution à court terme :
  – Risque de rupture d'approvisionnement
  – Interdit à la vente après le 31/12/2014

Jouer la sécurité avec les HFC = Remplacer l'équipement

- R-404A – R-134a
  R-407c – R-410A
- Le plus sûr
- Le plus pérenne
- Particulièrement adapté en alternative aux installations anciennes

Concerne les installations à détente directe